



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 980-12-88, факс: (495) 585-14-51, e-mail: odou@moesk.ru, web-сайт: www.moesk.ru

02.03.2010 № 34-08/114-901855

На № _____ от _____

Приложение № _____ к договору № _____
от « _____ » _____ 20 _____ г.

Западным электрическим сетям – филиалу
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Департаменту по капитальному
строительству

Центральному управлению Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение энергопринимающих устройств к электрической
сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Настоящие технические условия разработаны в целях присоединения к электрической сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств коттеджных поселков «Черничные поля» и «Западная долина», расположенных по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, с/п Марушкинское, в районе д. Большое Свинорье, по сетям 10 кВ ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» от ПС № 25 Встреча (новое РУ-10 кВ).

Единовременная мощность - 3400 кВт;
Трансформаторная мощность – по проекту.

Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Со стороны Сетевой организации работы по сооружению (реконструкции) сетей 10 кВ не выполняются.

2. Со стороны Заказчика:

Объем работ по сооружению (реконструкции) сетей 0,4 – 10 кВ разрабатывается ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» с учетом требуемой категории надежности.


Настоящий документ является неотъемлемым приложением к Договору № _____ от _____ г. о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает обязательств ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по

закреплению за потребителем резерва мощности на существующих (вновь строящихся) центрах питания.

Включение мощностей осуществляется только при наличии заключенного между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.

Срок действия настоящих технических условий – 2 года.

Заместитель генерального директора
– главный инженер



А.В. Майоров

Багина М.А.
(499) 554-00-04 (46-35)