

Технические условия для присоединения № 534 - 17/52 от 11.05.2010 г.

(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: НП "Южные горки"

Объект газификации: 692 жилых дома (с общим расходом газа 5135 м³/час) коттеджного поселка "Южные горки" вблизи п. Горки Ленинские Ленинского района, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки (1-я очередь - 4 жилых дома)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления P=1,2МПа D=200мм, проложенный по территории НП "Новые горки"

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

010225

Условия и порядок газификации индивидуальных жилых домов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО «Мособлгаз» схемой газоснабжения всей территории застройки.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газоиспользующее оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» Подольскмежрайгаз извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» Подольскмежрайгаз.

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Подольскмежрайгаз".
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,86 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО "Мособлгаз".

Заместитель Генерального
директора - Главный инженер

Начальник технического отдела



В. И. Манухин

(И.О.Ф.)

Т. Н. Овчинникова

(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

19.05.2010

Сергеев Т.Р.

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

19.05.2010

Сергеев Т.Р.

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)